

Samhällsbyggnadsnämnden**Delegationsbeslut Handlingsplan Gräsåkers förskola**

Dnr SBN24/87

Beslut

En handlingsplan för åtgärdande av riskkonstruktionen har skickats till Miljöenheten.

Ärendet

Förskolans grundläggning består av en oisolerad betongplatta. I kombination med limmad matta innebär detta en ökad risk för emissioner. I dialog med Miljöenheten och Barn- och utbildningsförvaltningen har Fastighetsenheten beslutat att tidigarelägga åtgärden av riskkonstruktionen som tidigare planerades 2026-2027. Åtgärderna påbörjas sommaren 2024 och färdigställs preliminärt under kvartal 1 2025.

Beslutsdatum

2024-05-22

Enligt punkt i nämndens delegationsordning

F3

Cecilia Moar
Fastighetschef