

Datum
2018-08-31

Ärendenr
HAL.2018.1173

Adelsö Förskola
Ekerö kommun
Box 205
178 23 Ekerö

Adelsö Förskola , tillsynsrapport - hälsoskydd

Den 21/8 2018 genomfördes en föranmäld inspektion som utgick från miljöbalkens krav inom hälsoskyddsområdet och egenkontrollen samt en översyn på utemiljön i avseende på avskärmning för solbestrålning.

I samband med inspektionen gjordes även en uppföljning av tidigare avvikelser.

Närvarande: Miljökontoret

Carina Håkansson

Verksamheten

Kathrine Bruske

Avvikelser

1. OVK-protokoll ska finnas anslagen på förskolan. Detta fanns ej på plats **(tidigare avvikelse)**.
2. Det saknades anslag i lokalerna om hur många personer som kan vistas i varje rum utifrån ventilationsförutsättningarna **(tidigare avvikelse)**.
3. Det saknades säkerhetsdatablad samt en kemikalieförteckning för de kemikalier som används i verksamheten. Det ska finnas för såväl verksamhetens kemikalier som städfirmans **(tidigare avvikelse)**.
4. Det saknades solavskärmning på en del av de fasta lekinstallationer som finns på gården.
5. Egenkontrollen behöver kompletteras och dokumenteras med te x:
 - en tydlig ansvarsfördelning ska finnas nedskrivnen
 - rutiner för smittskydd ska finnas nedskrivna i egenkontrollen.
 - när anmälda fel är åtgärdat/avslutat ska en slutrapport finnas på förskolan.
 - protokoll för kontroll av lekredskap ska även finnas hos förskolan
 - övrigt saknas dokumentation/checklistor på hur och när uppföljning skett

Datum
2018-08-31

Ärendenr
HAL.2018.1173

av återkommande rutiner som te x. tvättning av leksaker, fönsterputs, storstäd, kontroll av vattenspolning i kranar efter sommarstängning m.m.

- verksamheten ska kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska skrivas ned.
- om en driftstörning eller liknande händelse inträffar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska miljökontoret omedelbart underrättas. Gärna via e-post miljokontoret@ekero.se eller telefon 08-124 571 00.

OVK-protokoll ska finnas anslaget på förskolan, likaså uppgifter om antal barn som får vistas i varje lokalutrymme. En lista på kemikalier ska finnas anslagen där kemikalier förvaras, likaså säkerhetsdatablad. Det ska finnas nedskrivna rutiner för smittskydd/utbrott i egenkontrollen. Rutiner som har utförts ska dokumenteras att de har utförts, protokoll på utförda felanmälningar ska finnas på förskolan. Vad gäller fönstrens solbestrålning samt solavskärmning för fasta lekinstallationer behövs det upprättas en åtgärdsplan för detta. **Tidigare avvikelser** ska åtgärdas inom två veckor

Verksamheten

Adelsö förskola har ett emensamt egenkontrollprogram för förskolorna Adelsö, Munsö och Sundby. Vissa av rutiner finns nedskrivna, som te x. tvättning av händer vid barnens handfat och vid blöjbyten. Rutiner vid smittskydd och övriga rutiner vid sjukdom hänvisades till vårdguiden. Utemiljön har delvis solavskärmning i form av skugga från träd. Även parasoller används över installerade lekanordningar. Nytt städavtal är tecknat/under upphandling. Storstädning beställs av förskolan.

Tidigare avvikelser som kvarstår: OVK-protokoll med tillhörande uppgifter om antal barn som får vistas i lokalerna. Kemikalielista och säkerhetsdatablad skanades.

Förskolan har sorterat ut leksaker i plast och tar inte längre emot äldre/olämpliga leksaker.

Iakttagelser

Förskolan har inte nåtts av den information som Folkhälsomyndigheten skickat ut till Barn och utbildningsnämnden (Råd vid värmeböljor).

Förskolan har nyligen felanmält ventilationen.

Lagstöd och allmänna råd

Miljöbalken 2 kap 2 §, 9 kap 9 § samt 26 kap 19 §

Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse

Uppföljning

Det är verksamhetsutövarens ansvar att lagstiftningen efterlevs, samt att åtgärda

Datum
2018-08-31

Ärendenr
HAL.2018.1173

brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning. Om åtgärder inte vidtas för ovanstående avvikelser kan Miljönämnden komma att förelägga om åtgärder. Ovanstående avvikelser kommer att följas upp vid nästa tillsyn. **Kvarvarande (tidigare) avvikelser ska åtgärdas inom två veckor efter fastställt datum med återkoppling till miljökontoret.**

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på eller ställa frågor om innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till miljokontoret@ekero.se eller skriv till Miljökontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange rapportens ärendenummer.

Med vänlig hälsning



Carina Håkansson
Miljöingenjör

Bilagor som lämnats i samband med inspektion:

Egenkontroll av inomhusmiljö i skolan, Miljökontorets info. blad
Egenkontroll i skola och förskola, Folkhälsomyndigheten
Råd vid värmeböljor, Folkhälsomyndigheten

Exp: Ekerö kommun, Fastighetskontoret
e-post fastighetskontoret@ekero.se

Ekerö kommun, Barn och utbildningsförvaltningen
e-post [utbildningsförvaltningen@ekero.se](mailto:utbildningsforvaltningen@ekero.se)

