

Datum
2018-08-29

Ärendenr
HAL.2018.1143

Gustavalunds förskola
Ekerö Kommun
Box 205
178 23 Ekerö

FÖR KÄNNEDOM

Gustavalunds förskola , tillsynsrapport - hälsoskydd

Den 16/8 2018 genomfördes en föranmäld inspektion som utgick från miljöbalkens krav inom hälsoskyddsområdet och egenkontrollen samt en översyn på utemiljön i avseende på avskärmning för solbestrålning.

I samband med inspektionen gjordes även en uppföljning av tidigare avvikelser.

Närvarande: Miljökontoret

Jessica Duf
Carina Håkansson

Verksamheten

Hanna Eriksson

Avvikelser

1. OVK-protokoll ska finnas anslagen på förskolan. Detta fanns ej på plats (**kvarvarande avvikelse**).
2. Det saknades anslag i lokalerna om hur många personer som kan vistas i varje rum utifrån ventilationsförutsättningarna (**kvarvarande avvikelse**).
3. Det saknades säkerhetsdatablad för kemikalier samt en kemikalieförteckning som används i verksamheten. Det ska finnas för såväl verksamhetens kemikalier som städfirmans. (**kvarvarande avvikelse**).
4. Det saknas solsavskärmning på en del av de fasta lekinstallationer som finns på gården.
5. Egenkontrollen behöver kompletteras och dokumenteras med te x:
 - när anmälda fel är åtgärdat/avslutat ska en slutrapport finnas på förskolan.
 - protokoll för kontroll av lekredskap ska även finnas hos förskolan (finns hos fastighetsförvaltningen enligt egenkontrollen).
 - övrigt saknas dokumentation/checklistor på hur och när uppföljning skett av återkommande rutiner som te x. tvättning av leksaker, fönsterputs, storstäd, kontroll av vattenspolning i kranar efter sommarstängning m.m.

Datum
2018-08-29

Ärendenr
HAL.2018.1143

- verksamheten ska kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska skrivas ned.
- om en driftstörning eller liknande händelse inträffar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska miljökontoret omedelbart underrättas. Gärna via e-post miljokontoret@ekero.se eller telefon 08-124 571 00.

I egenkontrollen finns dokumenterat att OVK-protokoll ska finnas på förskolan, likaså uppgifter om antal barn som får vistas i varje lokalutrymme, detta fanns inte anslaget på förskolan. Vad gäller fönstrens solbestrålning samt solskydd för fasta lekinstallationer behövs det upprättas en åtgärdsplan för detta. Rutiner behöver dokumenteras att de har utförts. Kvarvarande avvikelser ska åtgärdas inom två veckor.

Verksamheten

Gustavalunds förskola har nyrenoverade lokaler samt en nyanlagd utemiljö. Fönstren som vätter mot söder har fått solfilm och utemiljön har delvis solskydd över installerade lekanordningar. Sandlådor var utbytta till anordning för vattenlek. Nytt städavtal är tecknat/under upphandling, städningen är enligt VU bra. Storstädning beställs av förskolan. Egenkontrollen finns nedskrivnen som ett dokument till de tre förskolorna, Gustavalund, Gräsåker och Knalleborg, som Hanna Eriksson är ansvarig för.

Tidigare avvikelser som var åtgärdade: Sandlådor var borttagna pga. problem med katter som förorenade sanden. Elskrot som mobiltelefoner mm. var utsorterat från förskolan. Doftblock som tidigare fanns på toaletter finns inte längre. En avdelning som var stängd/ej använd toalett, är nu igång. Förskolan har sorterat ut leksaker i plast och tar inte längre emot äldre/olämpliga leksaker.

Iakttagelser

Förskolechef meddelade att sommarens varma dagar har gett en inomhustemperatur på 30 grader. Förskolan har inte nåtts av den information som Folkhälso-myndigheten skickat ut till Barn och utbildningsnämnden.

Lagstöd och allmänna råd

Miljöbalken 2 kap 2 §, 9 kap 9 § samt 26 kap 19 §
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarers egenkontroll
Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse

Uppföljning

Det är verksamhetsutövarers ansvar att lagstiftningen efterlevs, samt att åtgärda brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning. Om åtgärder inte vidtas för ovanstående avvikelser kan Miljönämnden komma att förelägga om åtgärder. Ovanstående avvikelser kommer att följas upp vid nästa tillsyn. **Kvarvarande**



**EKERÖ
KOMMUN**

Miljökontoret

3(3)

Datum
2018-08-29

Ärendenr
HAL.2018.1143

avvikelser ska vara åtgärdade inom två veckor, efter fastställt datum, med återkoppling till miljökontoret.

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på eller ställa frågor om innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till miljokontoret@ekero.se eller skriv till Miljökontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange rapportens ärendenummer.

Med vänlig hälsning

Carina Håkansson
Miljöingenjör

Bilagor som lämnats i samband med inspektion:

Egenkontroll av inomhusmiljö i skolan, miljökontorets info. blad
Egenkontroll i skola och förskola, folkhälsomyndigheten
Råd vid värmeböljor, folkhälsomyndigheten

Exp: Ekerö kommun, Fastighetskontoret
Ekerö kommun, Barn och utbildningsförvaltningen

