

Datum  
2018-06-19

Ärendenr  
HAL.2018.636

EKERÖ KOMMUN	
2018 -06- 2 1	
Diariernr	Dpl

Ekerö kommun  
Stenhamra skola  
Herman Palms plan 3  
179 60 Stenhamra

**FÖR KÄNNEDOM**

### Stenhamra Skola, tillsynsrapport skoltillsyn

Den 29 maj 2018 genomfördes en förannmäld inspektion med inriktning på att följa upp tidigare inspektion inom städning och ventilation samt kontrollera rökfri skoltid och förekomsten av kemikalier i barns vardag. Inspektionen utgick från miljöbalkens krav på egenkontroll samt de allmänna hänsynsreglerna i kapitel 2.

Närvarande: Miljökontoret

Jessica Duf

Verksamheten

Mikael Sandberg

### Konstaterade avvikelser

1. Det förekommer vattenläckor från taken när det regnar ute. Synliga rinnmärken fanns i taket i en av korridorerna. (*Miljöbalken 2 kap 3 § och 9 kap 9 §*)
2. Det saknas en § 38 anmälan för utbyggnaden med två nya klassrum, ett grupprum samt en samlingssal. (*Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 §*)
3. Det saknas solskydd på skolgården vid lekinrättningarna. (*Miljöbalken 2 kap 3 § samt 9 kap 9 §*)
4. Penslar tvättades i en ho som är kopplad till avloppssystemet. (*Miljöbalken 2 kap 3 §*) Se bilaga för mer information.

### Kvarvarande avvikelser från tidigare tillsyn

5. Det saknas egenkontrollrutiner inom smittskyddsområdet. (*6 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövers egenkontroll FVE*)
6. Det var oklart om ventilationsförutsättningarna i gymnastiklokalen var åtgärdade (*Miljöbalken 2 kap 3 §, 9 kap 9 § samt 6 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövers egenkontroll FVE*)

### Uppföljning

Det är verksamhetsutövers ansvar att lagstiftningen efterlevs, samt att åtgärda brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning. Miljökontoret önskar få

återkoppling när åtgärder vidtas för ovanstående avvikelser.

### **Noteringar kring rökfri skoltid**

1. Det fanns ett systematiskt arbete för att förhindra debuten för rökning.
2. Skolan jobbade aktiv med personalen för en rökfri miljö.
3. Skolan upplever inte problem med att övriga besökare som vistas på skolan respekterar att det är en rökfri miljö.
4. Snus och e-cigarett innefattades inte i rutinerna för rökfri miljö.
5. Det fanns rutiner för åtgärder om elever upptäcks röka inom skolområdet.
6. Det förekommer inga installationer på skolgården som kan vara vilseledande om rökförbud.

### **Noteringar kring kemikalier i barns vardag**

1. Det fanns leksaker som var av mjukt plastmaterial. Men de kändes varken feta eller kladdiga och de hade inte någon stark lukt av parfym. Några vätskefyllda (flytande kemikalier) leksaker hittades inte.
2. Det fanns leksaker som var äldre än 2007 och 2013 (då lagstiftningen skärptes inom kemikalieområdet). Det fanns leksaker som hade CE-märkning men det fanns även leksaker som inte hade CE-märkning.
3. Det fanns inga gamla elektronikprodukter, t.ex. mobiltelefoner eller vanliga telefoner.
4. Det fanns utklädningskläder och/eller väskor med metall detaljer, samt väskor och skor i konstskinn/plast.
5. Det förekom inte billiga, gamla och/eller tunga metall smycken.
6. Slöjd- och hobby materialet bestod till största delen av trä, papper och liknande, dock fanns plastbaserade tyger som fleece. Målarfärgerna och limerna var vattenlösliga.
7. Tvättmedel och handtvål var inte miljömärkt eller parfymfritt.
8. Det förekom inredning av plastmaterial, t.ex. mattor och växter.
9. Det fanns några kemiska produkter och/eller kosmetiska produkter som



innehåller doftämnen/parfym, som till exempel rengöringsmedel och doftspray inne på toaletterna.

10. På utegården noterades bildäck.

Det är viktigt att ha fungerande rutiner i egenkontrollen för utsortering av gamla leksaker och elektronikprodukter samt för inköp av nya leksaker, hobbymaterial och färger.

Kontakta mig gärna om ni har några frågor på denna rapport och dess innehåll, ange rapportens ärendenummer för en snabbare hantering.

Med vänlig hälsning



Jessica Duf  
Miljöingenjör

Bilaga: Foton från inspektionen  
Informationsblad "Ingen målarfärg i avloppet"

Exp: Fastighetskontoret  
Barn och utbildningsförvaltningen (med fotobilaga)















