

Datum
2018-10-24

Ärendenr
HAL.2018.1429

Brunna förskola
Ekerö kommun
Box 205
178 23 Ekerö

Brunna förskola, tillsynsrapport hälsoskydd

Den 23/10 månad 2018 genomfördes en föranmäld inspektion som utgick från miljöbalkens krav inom hälsoskyddsområdet och egenkontrollen samt en översyn på utemiljön i avseende på avskärmning för solbestrålning.

Närvarande: Miljökontoret

Carina Håkansson

Verksamheten

Linda Borg
Carina Säll

Avvikelser

1. Det saknades anslag i lokalerna om hur många personer som kan vistas i varje rum utifrån ventilationsförutsättningarna (**kvarvarande avvikelse, ska finnas 2020**).
2. OVK-kontroll från 2018-02-06 visade anmärkningar i ventilationssystemet, vad är gjort, ska göras, har gjorts? återkopplas till miljökontoret senast 15/11 2018.
3. Säkerhetsdatablad för kemikalier samt en kemikalieförteckning, ska finnas i städutrymme. Gäller både städ och verksamhetens kemikalier.
4. Städutrymmet ska städas/rensas/göra städbar golvyta. Hyllor behövs.

Iakttagelser

Egenkontrollen behöver kompletteras och dokumenteras med te x:

- när anmälda fel är åtgärdat/avslutat ska en slutrapport finnas på förskolan.
- verksamheten ska kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska skrivas ned.
- underhållsplan ska finnas på förskolan/även åtgärdsplan för solbestrålning.

- protokoll för kontroll av lekredskap ska finnas hos förskolan.
- checklistor på hur och när uppföljning skett av återkommande rutiner som t.ex. tvättning av leksaker, fönsterputs, storstäd, kontroll av vattenspolning i kranar efter sommarstängning m.m.
- om en driftstörning eller liknande händelse inträffar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska miljökontoret omedelbart underrättas. Gärna via e-post miljokontoret@ekero.se eller telefon 08-124 571 00.
- på baksidan av gården fanns gamla däck som var nedgrävda och avsedda för lek. Miljökontoret rekommenderar att däcken tas bort då dessa ej är lämplig i miljö för barn.

Uppgifter om antal barn som får vistas i varje lokalutrymme ska vara årgärdat 2020. Resultat av OVK-protokollet var ej godkänd, anmärkningarna ska åtgärdas med återkoppling till miljökontoret. Kemikaliedatablad och kemikalielista saknades i städutrymmet för städ och verksamheten. Städutrymmet behöver göras städbart, hyllor kan sättas upp så golvytan blir fri. Behovet av solavskärmning kan behövas ses över. Förskolan har sorterat ut leksaker i plast och tar inte längre emot äldre/olämpliga leksaker. Övriga iakttagelser ang. egenkontrollen kommer att följas upp vid nästa tillsynsbesök.

Verksamheten

Brunnas förskola har en utemiljö med en öppen gårdsplan på framsidan. En del av de fasta lekanordningar har solavskärmning. En del av fönstren har persienner och/eller markiser. Nytt städavtal är tecknat. Storstädning ingår i avtalet en gång om år. Förskolans personal tvättar leksaker 2 ggr/år. Förskolan har en bra dokumenterad egenkontroll som gäller för Gröna Lund, Stamvägen och Brunna förskola som Linda Borg är ansvarig för.

Tidigare avvikelser åtgärdade:

Tidigare avvikelser har åtgärdats, förutom en underhållsplan.

Lagstöd och allmänna råd

Miljöbalken 2 kap 2 §, 9 kap 9 § samt 26 kap 19 §

Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse

Uppföljning

Det är verksamhetsutövares ansvar att lagstiftningen efterlevs, samt att åtgärda brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning. Om åtgärder inte vidtas för ovanstående avvikelser kan Miljönämnden komma att förelägga om åtgärder.

Avvikelser och iakttagelser ang. egenkontrollen kommer att **följas upp vid nästa**

Datum
2018-10-24

Ärendenr
HAL.2018.1429

tillsynsbesök.

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på eller ställa frågor om innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till miljokontoret@ekero.se eller skriv till Miljökontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange rapportens ärendenummer.

Kontakta mig gärna om ni har några frågor på denna rapport och dess innehåll.

Vänlig hälsning



Carina Håkansson
Miljöingenjör

Bilagor som lämnats i samband med inspektion:

Egenkontroll av inomhusmiljö i skolan, miljökontorets info. blad
Anmälan eller förändring i skola/förskola §38, miljökontoret info. blad
Egenkontroll i skola och förskola, folkhälsomyndigheten
Råd vid värmeböljor, folkhälsomyndigheten

Kopia: fastighetskontoret@ekero.se
barn-och.utbildningsnamnden@ekero.se

