

Datum
2018-10-08

Ärendenr
HAL.2018.1345

FÖR KÄNNEDOM

EKERÖ KOMMUN
Ekebyhovs förskola
Box 205
178 23 EKERÖ

Ekebyhovs Förskola, tillsynsrapport hälsoskydd

Den 3/10 2018 genomfördes en föranmäld inspektion som utgick från miljöbalkens krav inom hälsoskyddsområdet och egenkontrollen samt en översyn på utemiljön i avseende på avskärmning för solbestralning.

I samband med inspektionen gjordes även en uppföljning av tidigare avvikelser.

Närvarande:	Miljökontoret	Carina Håkansson
	Verksamheten	Anna Klara Essén
		Pia Bergkrantz

Avvikelser

1. Intyg från OVK-protokoll ska finnas anslagen på förskolan. Resultat ska framgå på intyget. Detta fanns ej på plats.
2. Det saknades anslag i lokalerna om hur många personer som kan vistas i varje rum utifrån ventilationsförutsättningarna (kvarvarande avvikelse, **ska finnas 2020**).
3. Det saknades säkerhetsdatablad för städs kemikalier samt en kemikalieförteckning, ska finnas i städutrymme (**kvarvarande avvikelse**).
4. Fönstren mot söder saknade solavskärmning (matsal).

Iakttagelser

Egenkontrollen behöver kompletteras och dokumenteras med te x:

- när anmälda fel är åtgärdat/avslutat ska en slutrapport finnas på förskolan.
- verksamheten ska kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska skrivas ned.
- underhållsplan ska finnas på förskolan/även åtgärdsplan för solbestralning.

- om en driftstörning eller liknande händelse inträffar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska miljökontoret omedelbart underrättas. Gärna via e-post miljokontoret@ekero.se eller telefon 08-124 571 00.

Resultat av OVK-protokollet ska finnas anslaget på förskolan, te x i entré, detta fanns inte anslaget på förskolan. Likaså uppgifter om antal barn som får vistas i varje lokalutrymme (kommer vara årgärdat 2020). Kemikaliedatablad och kemikalielista saknades för städ i städutrymmen, **kvarvarande avvikelse** som ska åtgärdas inom två veckor. Fönstren mot söder i matsal har persienner, dock saknas solavskärmning. Behovet av solavskärmning kan behövas ses över. Övriga iakttagelser ang. egenkontrollen kommer att följas upp vid nästa tillsynsbesök. Förskolan har sorterat ut leksaker i plast och tar inte längre emot äldre/olämpliga leksaker.

Verksamheten

Ekebyhovs förskola har en utemiljö med stora friytor. En del av fasta lekanordningar har solavskärmning. En del av fönstren har persienner och/eller markiser, dock inte solfilm. Nytt städavtal är tecknat, städningen är enligt VU varierande. Storstädning ingår i avtalet en gång om år. Förskolan har en bra dokumenterad egenkontroll som gäller för Ekebyhov, Ekendal och Ekuddens förskola som Anna Klara Essén är ansvarig för.

Tidigare avvikelser som var åtgärdade:

Utredning av lukt på avd. Västan har gjorts med partickelmätning som inte visade på nämnbara avvikelser. Radonmätningen som gjordes 2013 var godkänd.

Lagstöd och allmänna råd

Miljöbalken 2 kap 2 §, 9 kap 9 § samt 26 kap 19 §
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse

Uppföljning

Det är verksamhetsutövares ansvar att lagstiftningen efterlevs, samt att åtgärda brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning. Om åtgärder inte vidtas för ovanstående avvikelser kan Miljönämnden komma att förelägga om åtgärder.

Kvarvarande avvikelser ska vara åtgärdade inom två veckor, efter fastställt datum, med återkoppling till miljökontoret.

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på eller ställa frågor om innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till miljokontoret@ekero.se eller skriv till Miljökontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange rapportens ärendenummer.



Kontakta mig gärna om ni har några frågor på denna rapport och dess innehåll.

Med vänlig hälsning

Carina Håkansson
Miljöingenjör

Bilaga

Anmälan eller förändring i skola/förskola §38

Bilagor som lämnats i samband med inspektion:

Egenkontroll av inomhusmiljö i skolan, miljökontorets info. blad
Egenkontroll i skola och förskola, folkhälsomyndigheten
Råd vid värmeböljor, folkhälsomyndigheten

Kopia:

Ekerö kommun, Fastighetskontoret
Ekerö kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen

