

Datum
2018-10-08

Ärendenr
HAL.2018.1342

Ekerö kommun
Ekendals förskola
Box 205
178 23 Ekerö

FÖR KÄNNEDOM

Ekendals Förskola, tillsynsrapport hälsoskydd

Den 3/10 2018 genomfördes en föranmäld inspektion som utgick från miljöbalkens krav inom hälsoskyddsområdet och egenkontrollen samt en översyn på utemiljön i avseende på avskärmning för solbestralning.

I samband med inspektionen gjordes även en uppföljning av tidigare avvikelser.

Närvarande:	Miljökontoret	Carina Håkansson
	Verksamheten	Anna Klara Essén
		Pia Bergkrantz

Avvikelser

1. Intyg från OVK-protokoll ska finnas anslagen på förskolan. Resultat ska framgå på intyget. Detta fanns ej på plats.
2. Enligt OVK protokoll bör byte av ventilationsfilter ske 2ggr/år. Dokumentationen över detta ska även finnas på förskolan.
3. Det saknades anslag i lokalerna om hur många personer som kan vistas i varje rum utifrån ventilationsförutsättningarna (**kvarvarande avvikelse, ska finnas 2020**).
4. Det saknades säkerhetsdatablad för städs kemikalier samt en kemikalieförteckning, ska finnas i städutrymme (**kvarvarande avvikelse**).

Iakttagelser

Egenkontrollen behöver kompletteras och dokumenteras med te x:

- när anmälda fel är åtgärdat/avslutat ska en slutrapport finnas på förskolan.
- verksamheten ska kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska skrivas ned.
- underhållsplan ska finnas på förskolan

- om en driftstörning eller liknande händelse inträffar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska miljökontoret omedelbart underrättas. Gärna via e-post miljokontoret@ekero.se eller telefon 08-124 571 00.

Resultat av OVK-protokollet ska finnas anslaget på förskolan, te x i entré, detta fanns inte anslaget på förskolan. Likaså uppgifter om antal barn som får vistas i varje lokalutrymme (kommer vara årgärdat 2020). Ventilationsfilter bör bytas 2 ggr/år enligt OVK protokoll. Kemikaliedatablad och kemikalielista saknades för städ i städutrymmen, **kvarvarande avvikelser** som ska åtgärdas inom två veckor. Övriga iakttagelser ang. egenkontrollen kommer att följas upp vid nästa tillsynsbesök. Förskolan har sorterat ut leksaker i plast och tar inte längre emot äldre/olämpliga leksaker.

Verksamheten

Ekendalens förskola har bra lokaler med en utemiljö som har naturlig solavskärmning av stora träd och det finns även solskydd över installerade lekanordningar. En del av fönstren har persienner och/eller markiser, dock inte solfilm. Nytt städavtal är tecknat, städningen är enligt VU varierande. Storstädning ingår i avtalet en gång om år. Förskolan har en bra dokumenterad egenkontroll som gäller för Ekebyhov, Ekendal och Ekuddens förskola som Anna Klara Essén är ansvarig för.

Lagstöd och allmänna råd

Miljöbalken 2 kap 2 §, 9 kap 9 § samt 26 kap 19 §
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse

Uppföljning

Det är verksamhetsutövarens ansvar att lagstiftningen efterlevs, samt att åtgärda brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning. Om åtgärder inte vidtas för ovanstående avvikelser kan Miljönämnden komma att förelägga om åtgärder.

Kvarvarande avvikelser ska vara åtgärdade inom två veckor, efter fastställt datum, med återkoppling till miljökontoret.

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på eller ställa frågor om innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till miljokontoret@ekero.se eller skriv till Miljökontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange rapportens ärendenummer.

Datum
2018-10-08

Ärendenr
HAL.2018.1342

Kontakta mig gärna om ni har några frågor på denna rapport och dess innehåll.

Med vänlig hälsning



Carina Håkansson
Miljöingenjör

Bilaga

Anmälan eller förändring i skola/förskola §38

Bilagor som lämnats i samband med inspektion:

Egenkontroll av inomhusmiljö i skolan, miljökontorets info. blad

Egenkontroll i skola och förskola, folkhälsomyndigheten

Råd vid värmeböljor, folkhälsomyndigheten

Kopia:

Ekerö kommun, Fastighetskontoret

Ekerö kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen

