

Datum  
2018-09-27

Ärendenr  
HAL.2018.1312

EKERÖ KOMMUN  
Färentuna Förskola  
Box 205  
178 23 EKERÖ

FÖR KÄNNEDOM

## Färentuna Förskola, tillsynsrapport hälsoskydd

Den 25/9 2018 genomfördes en förannmäld inspektion som utgick från miljöbalkens krav inom hälsoskyddsområdet och egenkontrollen samt en översyn på utemiljön i avseende på avskärmning för solbestralning.

I samband med inspektionen gjordes även en uppföljning av tidigare avvikelser.

Närvarande:	Miljökontoret	Carina Håkansson
	Verksamheten	Malena Svensson
		Oskar

### Avvikelser

1. Intyg från OVK-protokoll ska finnas anslagen på förskolan. Resultat ska framgå på intyget. Detta fanns ej på plats.
2. Det saknades anslag i lokalerna om hur många personer som kan vistas i varje rum utifrån ventilationsförutsättningarna (**kvarvarande avvikelse**).
3. Det saknades säkerhetsdatablad för kemikalier samt en kemikalieförteckning över de kemikalier som används i verksamheten. Det ska finnas för såväl verksamhetens kemikalier som städfirmans (**kvarvarande avvikelse**).

### Iakttagelser

Egenkontrollen behöver kompletteras och dokumenteras med te x:

- när anmälda fel är åtgärdat/avslutat ska en slutrapport finnas på förskolan.
- protokoll för kontroll av lekredskap ska finnas hos förskolan, likaså OVK-protokoll (finns hos fastighetsförvaltningen).
- övrigt saknas dokumentation/checklistor på hur och när uppföljning skett av återkommande rutiner som te x. tvättning av leksaker, fönsterputs, storstäd, kontroll av vattenspolning i kranar efter sommarstängning m.m.
- verksamheten ska kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna med

Datum  
2018-09-27

Ärendenr  
HAL.2018.1312

verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska skrivas ned.

- om en driftstörning eller liknande händelse inträffar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska miljökontoret omedelbart underrättas. Gärna via e-post [miljokontoret@ekero.se](mailto:miljokontoret@ekero.se) eller telefon 08-124 571 00.

Resultat av OVK-protokollet ska finnas anslaget på förskolan, te x i entré, detta fanns inte anslaget på förskolan. Likaså uppgifter om antal barn som får vistas i varje lokalutrymme. Kemikaliedatablad och kemikalielista saknades i städutrymmen, denna **kvarvarande avvikelse** ska åtgärdas inom två veckor. Övriga iakttagelser ang. egenkontrollen kommer att följas upp vid nästa tillsynsbesök.

### Verksamheten

Färentuna förskola har nyrenoverade lokaler samt en nyanlagd utemiljö. Fönstren har persienner och markiser, dock inte solfilm. Utemiljön har solskydd över installerade lekanordningar samt avskärmat tak på uteplatsen. Nytt städavtal är tecknat, städningen är enligt VU varierande. Storstädning ingår i avtalet en gång om år. Förskolan har en bra dokumenterad egenkontrollen som gäller för Färentuna, Svanängen och Skå Barnby där Malena Svensson är ansvarig.

### Tidigare avvikelser som var åtgärdade:

Egenkontroll har upprättats för Färentuna, Svanängen och Skå Barnby, vilket saknades vid tidigare inspektion.

Förskolan har sorterat ut leksaker i plast och tar inte längre emot äldre/olämpliga leksaker.

### Lagstöd och allmänna råd

Miljöbalken 2 kap 2 §, 9 kap 9 § samt 26 kap 19 §  
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll  
Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse

### Uppföljning

Det är verksamhetsutövarens ansvar att lagstiftningen efterlevs, samt att åtgärda brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning. Om åtgärder inte vidtas för ovanstående avvikelser kan Miljönämnden komma att förelägga om åtgärder.

**Kvarvarande avvikelser ska vara åtgärdade inom två veckor, efter fastställt datum, med återkoppling till miljökontoret.**

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på eller ställa frågor om innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till [miljokontoret@ekero.se](mailto:miljokontoret@ekero.se) eller skriv till Miljökontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange rapportens ärendenummer.

Datum  
2018-09-27

Ärendenr  
HAL.2018.1312

Kontakta mig gärna om ni har några frågor på denna rapport och dess innehåll.

Med vänlig hälsning



Carina Håkansson  
Miljöingenjör

**Bilaga**

Anmälan eller förändring i skola/förskola §38

**Bilagor som lämnats i samband med inspektion:**

Egenkontroll av inomhusmiljö i skolan, miljökontorets info. blad  
Egenkontroll i skola och förskola, folkhälsomyndigheten  
Råd vid värmeböljor, folkhälsomyndigheten

**Kopia:**

Ekerö kommun, Fastighetskontoret  
Ekerö kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen

