

Datum  
2018-11-19

Ärendenr  
HAL.2018.1555

Norlandia Förskolor

Gamla Ekerövägen 49  
178 34 Ekerö

### **Drakens Förskola, tillsynsrapport hälsoskydd**

Den 15/11 2018 genomfördes en föransmälld inspektion som utgick från miljöbalkens krav inom hälsoskyddsområdet och egenkontrollen samt en översyn på utemiljön i avseende på avskärmning för solbestralning.

Närvarande: Miljökontoret

Carina Håkansson

Verksamheten

Anitha Ronnersjö

### **Avvikelser**

1. Senaste OVK- intyg var utfärdat 2013. Återkoppla med kopia på senaste ventilationsprotokoll.
2. Det saknades anslag i lokalerna om hur många personer som kan vistas i varje rum utifrån ventilationsförutsättningarna (**ska finnas 2020**).
3. Säkerhetsdatablad för kemikalier samt en kemikalieförteckning, ska finnas i städutrymmet.

**Egenkontroll** ska vara dokumenterad med te x:

- det ska finnas en tydlig dokumenterad ansvarsfördelning
- när anmälda fel är åtgärdat/avslutat ska en slutrapport finnas på förskolan.
- verksamheten ska kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska skrivas ned.
- underhållsplan ska finnas på förskolan/även åtgärdsplan för solbestralning.
- om en driftstörning eller liknande händelse inträffar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska även miljökontoret omedelbart underrättas. Gärna via e-post [miljokontoret@ekero.se](mailto:miljokontoret@ekero.se) eller telefon 08-124 571 00.



Senaste OVK-intyg var utfärdat 2013. Ventilationskontroll i förskolor ska göras vart 3/år. Kopia på senaste protokollet ska finnas på förskolan likaså intyg. Uppgifter om antal barn som får vistas i varje lokalutrymme ska finnas. Säkerhetsdatablad och kemikalielista ska finnas i i städutrymmet. I utrymmet för städ ska det finnas möjlighet att hänga upp städredskap. Behovet av solavskärmning kan behövas ses över. Förskolan har en dokumenterad egenkontroll som följs och checklistor används för att följa upp att rutiner är genomförda.

### **Verksamheten**

Drakens förskolan har 2 avdelninga på två plan med 30 barn. Utemiljön har delvis träd som ger solavskärmning naturligt på delar av gården. En del av fasta lekanordningar har solavskärmning. Fönstren har markiser.

### **Lagstöd och allmänna råd**

Miljöbalken 2 kap 2 §, 9 kap 9 § samt 26 kap 19 §  
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll  
Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse

### **Uppföljning**

Det är verksamhetsutövarens ansvar att lagstiftningen efterlevs, samt att åtgärda brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning. Om åtgärder inte vidtas för ovanstående avvikelser kan Miljönämnden komma att förelägga om åtgärder.

**Avvikelser ska snarast åtrkopplas till miljökontoret.** Egenkontrollen kommer att **följas upp vid nästa tillsynsbesök.**

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på eller ställa frågor om innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till [miljokontoret@ekero.se](mailto:miljokontoret@ekero.se) eller skriv till Miljökontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange rapportens ärendenummer.

Kontakta mig gärna om ni har några frågor på denna rapport och dess innehåll.

Med vänlig hälsning

Carina Håkansson  
Miljöingenjör

**Bilagor som lämnats i samband med inspektion:**

Egenkontroll av inomhusmiljö i skolan, miljökontorets info. blad  
Anmälan eller förändring i skola/förskola §38, miljökontoret info. blad  
Egenkontroll i skola och förskola, folkhälsomyndigheten  
Råd vid värmeböljor, folkhälsomyndigheten

Kopia till:

Fastigheter i Närlunda AB  
Bryggavägen 133  
178 51 Ekerö

[barn-.och.utbildningsnamnden@ekero.se](mailto:barn-.och.utbildningsnamnden@ekero.se)

