

Datum  
2018-11-14

Ärendenr  
HAL.2018.1541

Stenhamra förskola  
Ekerö Kommun  
Box 205  
178 23 EKERÖ

### Stenhamra Förskola - modulsystem, tillsynsrapport hälsoskydd

Den 12/11 månad 2018 genomfördes en föranmäld inspektion som utgick från miljöbalkens krav inom hälsoskyddsområdet och egenkontrollen samt en översyn på utemiljön i avseende på avskärmning för solbestrålning.

Närvarande: Miljökontoret

Carina Håkansson

Verksamhet

Carita Almqvist  
Pernilla Jansson

### Avvikelser

1. Anslaget OVK-intyg saknas.
2. Det saknades anslag i lokalerna om hur många personer som kan vistas i varje rum utifrån ventilationsförutsättningarna (**ska finnas 2020**).
3. Säkerhetsdatablad för kemikalier samt en kemikalieförteckning, ska finnas i städutrymme. Gäller både städ och verksamhetens kemikalier.
4. Städutrymmet ska rensas/göra städbar golvyta. Hyllor/krokar behövs.
5. Handikapptolett ska inte användas som städförråd eller övigt förråd.

### Iakttagelser

Egenkontrollen behöver kompletteras och dokumenteras med te x:

- när anmälda fel är åtgärdat/avslutat ska en slutrapport finnas på förskolan.
- verksamheten ska kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska skrivas ned.
- åtgärdsplan för solbestrålning på fönster/utemiljön bör finnas.



- om en driftstörning eller liknande händelse inträffar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska även miljökontoret omedelbart underrättas. Gärna via e-post [miljokontoret@ekero.se](mailto:miljokontoret@ekero.se) eller telefon 08-124 571 00.

Resultat av OVK-protokollet ska finnas anslaget på förskolan. Uppgifter om antal barn som får vistas i varje lokalutrymme ska vara årgärdat 2020. Säkerhetsdatablad och kemikalielista saknades i städutrymmet. Handikapptoaletten används som städförråd, vilket inte är optimalt ur hälso och miljösynpunkt. Städutrymmet ska vara städbart tex. kan hyllor placeras ovan golv så det blir utrymme mellan hyllor och golv. Behovet av solavskärmning på fönster behöver ses över. Likaså solavskärmning på gården behöver. Förskolan har sorterat ut äldre leksaker och tar inte emot gamla leksaker.

### **Verksamheten**

Stenhamras förskola har sin verksamhet i tillfälliga husmodulsystem. Utemiljön har inga träd som ger solavskärmning naturligt på gården. En del av fasta lekanordningar har solavskärmning. Fönstren saknar solavskärmning. Nytt städavtal är tecknat. Storstädning ingår i avtalet en gång om år. Förskolans personal tvättar leksaker 1 ggr/år samt vid behov. Förskolan har en bra dokumenterad egenkontroll som gäller för Drottningholm och Stenhamra som Carita Almqvist är ansvarig för.

### **Lagstöd och allmänna råd**

Miljöbalken 2 kap 2 §, 9 kap 9 § samt 26 kap 19 §

Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse

### **Uppföljning**

Det är verksamhetsutövarens ansvar att lagstiftningen efterlevs, samt att åtgärda brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning. Om åtgärder inte vidtas för ovanstående avvikelser kan Miljönämnden komma att förelägga om åtgärder.

Åtgärdade avvikelser kan med foton skickas till miljökontoret för uppföljning senast 2018-12-04. Iakttagelser ang. egenkontrollen kommer att **följas upp vid nästa tillsynsbesök.**

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på eller ställa frågor om innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till [miljokontoret@ekero.se](mailto:miljokontoret@ekero.se) eller skriv till Miljökontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange rapportens ärendenummer.

Kontakta mig gärna om ni har några frågor på denna rapport och dess innehåll.



**EKERÖ  
KOMMUN**

**Miljökontoret**

3(3)

Datum  
2018-11-14

Ärendenr  
HAL.2018.1541

Med vänlig hälsning

Carina Håkansson  
Miljöingenjör

**Bilagor som lämnats i samband med inspektion:**

Egenkontroll av inomhusmiljö i skolan, miljökontorets info. blad  
Anmälan eller förändring i skola/förskola §38, miljökontoret info. blad  
Egenkontroll i skola och förskola, folkhälsomyndigheten  
Råd vid värmeböljor, folkhälsomyndigheten

Kopia:

[fastighetskontoret@ekero.se](mailto:fastighetskontoret@ekero.se)

[barn-.och.utbildningsnamnden@ekero.se](mailto:barn-.och.utbildningsnamnden@ekero.se)

