

Tekniska Nämnden Ekerö kommun
Box 205
17823 Ekerö

§ D 323

Föreläggande om fastighetskontorets ansvar för ventilation utifrån ventilationsförutsättningar

Beslut

Miljönämnden förelägger Tekniska Nämnden, Ekerö Kommun med org. nr 212000-0050 att:

1. Följa den inlämnade handlingsplanen för åtgärder gällande ventilation och personbelastning som skickades in till miljökontoret 2019-01-24
2. Senast 2019-12-31 presentera en skriftlig egenkontrollrutin för hur ventilation och personbelastning hanteras. I rutinen ska det framgå hur följande punkter hanteras:
 - Ansvarsfördelning mellan fastighetskontoret, verksamheter som skolor och förskolor samt eventuella ägare av byggnader som inte är Ekerö kommuns, t.ex. en privat fastighetsägare.
 - Hur verksamheterna får kännedom om antalet personer som kan vistas i ett rum utifrån ventilationen.
 - Hur det säkerställs att avvikelser i flödena vid nya flödesmätningar hanteras om de ger förändringar som påverkar personbelastningen.

Överklagande

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län enligt bilaga "Hur man överklagar".

Ärendebeskrivning

Miljökontoret har vid upprepad tillsyn på skolor och förskolor kunna konstatera att det saknas uppgifter och kunskap om hur många personer som får vistas i varje rum utifrån ventilationens förutsättning. I samband med tillsyn på kommunens förskolor 2018 har miljökontoret följt upp tidigare avvikelser och konstaterat att uträkning av personbelastning utifrån ventilationsförutsättning har varit en kvarvarande avvikelse sedan 2015 års tillsyn.

Lagstöd

Miljöbalken (1998:808) 1, 2:2, 9:9 26:21 och 22 kap §§
Förordning (1918:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll

DELEGATIONSBeslut

Datum
2019-07-29

Ärendenr
HAL.2019.110

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18)


Motivering

Fastighetskontoret har i skrivelse till miljökontoret meddelat att arbetet med personbelastning utifrån ventilationsförutsättning har påbörjats. Fastighetskontoret har föreslagit att samtliga OVK:er som kommer att utförts under 2019 ska ha en beräkning av personbelastning per rum/lokal. Arbetet kommer att pågå tom. 2021 då OVK-kontroll sker med 3-års intervall.

Vid förändringar i flöden ska verksamheterna underrättas så dessa känner till hur antalet personer som kan vistas i rummen/lokalen ev. förändras.

En bra inomhusmiljö i skolan är viktig för både barn och lärare. Ventilationen är en viktig del av inomhusmiljön och miljökontoret bedömer att handlingsplanen kommer att uppfylla kravet om ventilation inom berörda verksamheter.

Delegat:.....


Carina Håkansson, Miljöingenjör

Bilaga: Hur man överklagar

Kopia barn-.och.utbildningsnamnden@ekero.se