

## KONTROLLPLAN

enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen

Förslagshandling 2020-12-07, Kompletterad 2021-03-24, Fastställd vid samråd 2020-XX-XX

BBR29 OCH EKS11 GÄLLER FÖR DENNA KONTROLLPLAN

Fastighetsbeteckning: TRÅKVISTA 3:18 TOMTBÄCKSVÄGEN 2		Ärende: UPPFÖRANDE AV PAVILJONGBYGGNAD FÖR EVAKUERING AV STAMVÄGENS FÖRSKOLA  DIARIENR BYGG 2020-797	
Byggherre: EKERÖ KOMMUN KONTAKT: PER NILSSON, <a href="mailto:per.nilsson@ekero.se">per.nilsson@ekero.se</a>			
Kortfattad objektbeskrivning BYGGNADER BESTÅENDE AV FABRIKSFÄRDIGA MODULER AV TRÄ I TVÅ PLAN. GRUNDLÄGGNING MED PLINTAR/BALKAR PÅ MARK. DENNA KONTROLLPLAN AVSER ÖVERBYGGNADE			
Kontrollansvarig: HÅKAN GUSTAFSSON SVENSK ENTREPRENADBESIKTNING AB KATTUGGLEGATAN 7, 741 45 KNIVSTA <a href="mailto:hakan@seb-ab.se">hakan@seb-ab.se</a>		Certifieringsorgan SWEDCERT	Certifieringsnummer 5146 BEHÖRIGHET K
Arbetsplatsbesök, kommunen  SLUTSAMRÅD		Datum (KA anmäler i god tid)	

<b>PROJEKTÖRER OCH SAKKUNNIGA</b> Namn på person som är ansvarig för respektive konsults egenkontroll framgår nedan	<b>ENTREPRENÖRER</b> Namn på person som är ansvarig för respektive entreprenörs egenkontroll framgår nedan
<u>ARKITEKT &amp; BYGGPROJEKTÖR</u> TEMPORARY SPACE NORDICS ANSVARIG. MICHAEL AINSAR	<u>MODUL LEVERANTÖR/BYGGENTREPRENÖR</u> TEMPORARY SPACE NORDICS ANSVARIG.
<u>BRANDPROJEKTÖR</u> FIRE & RISK ENGINEERING ANSVARIG. ERIK HELAMB STEEN, 018-18 58 00	
<u>TILLGÄNGLIGHET</u>  ANSVARIG:	

Ansvarig för respektive konsult/entreprenör skall efter utförd egenkontroll, provning, mätning datera och signera denna kontrollplan på aktuell ruta.

Kontrollpunkter under rubriken dokumentation dateras och signeras av kontrollansvarig när denne tagit del av dokumenten.

Vid avslutat projekt skall byggherren och kontrollansvarig datera och skriva under detta dokument innan det skickas till kommunen.

Slutanmälan tillsammans med signerad Kontrollplanen, sakkunnighetsintyg och relationsritningar skickas till byggnadsnämnden när alla kontroller utförts.

Kontrollpunkter Projektering	Kontrollen avser	Kontrolleras av	Kontrolleras mot	Producerad handling	Sign Datum
	Konstruktion överbyggnad	Konstruktör Modulleverantör	EKS, eurokod	K-ritning Egenkontroll	
	Värme/sanitet	Konstruktör VS	BBR kapitel 6 - 7	VS-ritning Egenkontroll	
	Ventilation	Konstruktör Ventilation	BBR kapitel 6 - 7	Vent-ritning Egenkontroll	
	Tillgänglighet/ användbarhet	Arkitekt	BBR kapitel 3	A-ritningar Egenkontroll	
	Hiss	Arkitekt	BBR kapitel 8	Hiss handling	
	Brand	Sakkunnig	BBR kapitel 5	Brandskydds- beskrivning	

Kontrollpunkter Utförande	Kontrollen avser	Kontrolleras av Kontrolleras mot	Kontrollmetod	Producerad handling	Sign/ansvarig
<b>Överbyggnad</b>	Modulmontage	Byggentreprenör K-ritningar	Visuellt	Egenkontroll	
	Ytterväggar, isolering och täthet	Byggentreprenör K-ritningar	Visuellt Instrument	Egenkontroll Protokoll	
	Innerväggar/bjälklag Ljudkrav	Byggentreprenör K-ritningar	Visuellt	Egenkontroll	
	Isolering/täthet tak	Byggentreprenör K-ritningar	Visuellt	Egenkontroll Protokoll	
	Tätskikt tak Takavvattning	Byggentreprenör K-ritningar	Visuellt	Egenkontroll	
	Taksäkerhet	Byggentreprenör A-ritningar	Visuellt	Egenkontroll	
	Tätskikt våtutrymmen Fall mot brunn	Kakelsättare A-ritningar Branschregler	Visuellt Instrument	Egenkontroll Intyg	
	Säkerhet vid användning	Byggentreprenör A-ritningar	Visuellt	Egenkontroll	
	HWC Tillgänglighet	Byggentreprenör A-ritningar	Visuellt	Egenkontroll	
	Utrymningsvägar	Byggentreprenör Brandskydds beskrivn. Bygghandling	Visuellt	Egenkontroll	
	Ytskikt	Byggentreprenör Brandskydds beskrivn. Bygghandling	Visuellt	Egenkontroll	
	Vägledande markeringar vid utrymning	El entreprenör Brandskydds beskrivn. Bygghandling	Visuellt	Egenkontroll	
	Utvändiga trappor & ramp. Tillgänglighet	Byggentreprenör A-ritningar	Visuellt	Egenkontroll	
	Brandcellsgräns	Byggentreprenör Brandskyddsbeskrivn. A-ritningar	Visuellt	Egenkontroll	
	Källsortering av avfall	Byggentreprenör A-handlingar MB 1998:808	Visuellt	Egenkontroll	
	Hushållning med vatten	Bygg/Markentreprenör VA-plan PBF 3:20	Visuellt	Egenkontroll	

<b>Installationer</b>	Einstallationer	El entreprenör Elsäkerhetsverkets starkströms-föreskrifter El ritning	Visuellt Instrument	Egenkontroll Protokoll	
	Ventilation Luftflöde	Ventilations- entreprenör K-ritning ventilation	Visuellt Instrument	Egenkontroll Protokoll	
	Vatten och Sanitet Täthetsprovning rör	VS-entreprenör K-ritning värme/sanitet	Visuellt Instrument	Egenkontroll Protokoll	
	Hiss	Hiss-entreprenör	Visuellt Instrument	Egenkontroll Protokoll	

<b>Kontrollpunkter Dokumentation</b>	<b>Kontrollen avser</b>	<b>Kontrolleras av</b>	<b>Kontroll mot</b>	<b>Producerad handling</b>	<b>Sign/ansvarig</b>
	Luftflöde/OVK	Särskilt sakkunnig	BBR Kapitel 6	Protokoll	
	Inmätning	Sakkunnig	Bygglov	Protokoll	
	Hiss	Särskilt sakkunnig	BFS H12	Besiktningssprotokoll	
	Elsäkerhet	Elentreprenör	Elsäkerhetsverket starkströms- föreskrifter	Intyg	
	Brand	Sakkunnig	Brandskyddsbeskrivning BBR Kapitel 5	Intyg Relation brandskyddsbeskrivning	
	Tillgänglighet	Sakkunnig	BBR Kapitel 3	Utlåtande	
	Radonmätning långtidsmätning	Kontrollansvarig	BBR	Inlämningskvitto/ Protokoll	
	Relationsritningar Vid förändringar	Arkitekt	Bygglov och utförande	Ritningar	
	APD-Plan	Länsstyrelsen /Bygglov		Ritning	
	Relationsritningar VA Fettavskiljare	Markentreprenör	Bygglov och utförande	Ritningar	
	Akustik Buller Trafik-Inomhus	Sakkunnig	Bullerutredning Bygglov	Protokoll	
	Energiushållning Verifieras med beräkning	Sakkunnig	BBR	Intyg	

Undertecknade har tagit del av egenkontroller och intyg enligt denna kontrollplan

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Kontrollansvarig  
Håkan Gustafsson

\_\_\_\_\_  
Byggherre