

Monika Stenberg
Planchef
monika.stenberg@ekero.se

Kommunstyrelsen

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken avseende ny 130 kV ledning till Älvnäs, Ekerö kommun

Dnr KS16/30

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar yttrande beträffande ny 130 kV ledning.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna yttrandet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att förstärka elnätet i Ekerö kommun genom att bygga en ny 130 kV-ledning mellan transformatorstationen Sånga och transformatorstationen Älvnäs. I februari 2016 hölls ett samråd om alternativa stråk. Ekerö kommun förordade då det så kallade stråk A, under förutsättning att ledningen genom Stenhamra kan tas bort och att ledningen markförläggs genom delarna av södra Färingsö där utveckling föreslås.

Därefter har Vattenfall valt att arbeta vidare med stråk A, i enlighet med Ekerö kommuns yttrande. Vattenfall har utrett en mindre justering av stråket vid Törnby i början av år 2017 där Ekerö kommun lämnade ett yttrande där en markförlagd kabel förordades före luftledning. Efter det kompletterande samrådet om justerat stråk och ytterligare utredningar kan Vattenfall nu presentera ett utbyggnadsförslag. Ekerö kommun får yttra sig över utbyggnadsförslaget. Ekerö kommun har fått förlängd svarstid till den 8 maj 2017.

Ärendet har samberetts mellan flera kontor. Miljönämndens delegationsbeslut återfinns i yttrandet.

Utbyggnadsförslaget följer i huvudsak befintlig 20 kV-ledning från Sånga till Älvnäs. Utbyggnadsförslaget är totalt ca 9 km långt och kommer utmed hela sträckningen att förläggas med kabel i mark respektive vatten. Förslaget följer i större utsträckning

åkerkanter, vägar och fastighetsgränser. Utbyggnadsförslaget innebär att den befintliga 20 kV luftledning mellan Sånga och Älvnäs samt en delsträcka av den 70 kV-ledning, som idag går genom Stenhamra, kan rivas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, stadsarkitektkontoret, 2017-05-15

Yttrande, 2017-05-12

Miljönämndens delegationsbeslut 2017-05-11

Remiss:

- Samrådsbrev, Vattenfall, 2017-04-18

- Utbyggnadsförslag, Vattenfall, 2017-04-07

- Bilaga 1, Naturvärdesinventering, ÅF, 2016-12-06

Beslutet expedieras till

felicia.alriksson@afconsult.com

Stadsarkitektkontoret

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Tommy Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Monika Stenberg
Planchef