

Bilaga - Sammanställning av inkomna remissvar

Remissvar från PRO Färingsö:

Det känns som ett mycket väl genomarbetat ramprogram. Bra!

Några synpunkter och kommentarer som vi vill föra fram:

Sidan 5. Ett boende ska användas under lång tid.

Är det verkligen så? Vad vi hör är att man inte bor så länge där, eftersom man är mycket dålig när man kommer dit. Vi förespråkar mer förebyggande åtgärder.

Lokalerna ska vara anpassade efter målgruppen och utgå ifrån den senaste forskningen om verksamheten och målgruppens behov.

Har Ekerö kommun koll på det?

Maten och måltiderna.

Dofter från maten är viktigt för att främja matlusten hos de äldre.

Sidan 6. Boendet ska utformas så att det kan användas flexibelt utifrån de boendes behov.

Hur då?

Sidan 10. Påkörningsskydd i boendegruppens korridorer.

Vad är det?

Sidan 11. Golvvärme och centraldammsugare.

Mycket bra!

Sidan 19. Toalettstolen ska av hygienskäl vara vägghängd.

Höj och sänkbar toalett fungerar inte då.

Sidan 36. Mathanteringen.

Är allt detta ok för Miljö och hälsoskyddsnämndens lagar och regler? Kolla att inga nya lagar och regler är på gång. (Misstaget vi gjorde angående Kullen)

Remissvar från referensgruppen (sjuksköterska, sjukgymnast):

Sidan 11. Ta bort stycket centraldammsugare. Boende får ha egen dammsugare. Annars byte av slang till centraldammsugaren varje gång byte av gäst.

Sidan 14-15. Köksfunktion i boendeenheten

Det ska finnas möjlighet att stänga in till köksenheten då personal inte kan ha full uppsikt.

Sidan 17. Köksfunktion i egna lägenheten

Kylskåp med frysfack ska finnas!

Sidan 20. Dokumentationsrum

Ett dokumentrum för omvårdnadsdokumentation i var boendeenhet med två dataarbetsplatser **samt utrymme för sammanlagt 6 personer** och med hyllor för förvaring av kontorsmaterial.

Sidan 26. Sjuksköterskor och läkare

- Ett rum för administrativt arbete med plats för fyra arbetsplatser
- Dokumentskåp; två stycken (SoL-dokumentation och HsL-dokumentation)

Sidan 26. Läkemedelsrum

- Ytterligare hyllplan för diverse material som inte får plats i den enskildes läkemedelsskåp.
- Särskilt låsbart medicinskåp med plats för narkotiska preparat, akut- och buffertläkemedel.

Sidan 27. Personlutrymmen

Trevligt pausrum som är avsett för all personal i huset. Dimensionerat för 20 personer samtidigt vid matbord.

Sidan 28. Omklädningsrum

Omklädningsrum med plats för minst 90 skåp totalt, uppdelat på kvinnor (ca 80 skåp) och män (ca 10 skåp).

Sidan 21. Stora städ och- skurmaskiner används manuellt för gemensamma ytor. Centraldammsugarslangar ej nödvändigt!

Sidan 18-19. Toalettstolen bör vara av golvmmodell. (En vägghängd kan försvåra överflyttning i sidled och har ofta högre vattenyta – en nackdel för den som spolar sittande.) Toalettstolen ska för att fungera bra ha:

- en sitthöjd (inklusive sittring) om cirka 48 centimeter (underporslinets höjd är då cirka 46 centimeter)
- ett avstånd (sittringens framkant) till väggen bakom om minst 70 centimeter
- ett lock som kan användas som ryggstöd
- en spolknapp som kan tryckas ner med hela handen (den ska alltså inte i nedtryckt läge ligga under omgivande yta)

- toalettpappershållare på båda armstöden.
- Armstöd vid toalettstolen. För att underlätta överflyttning bör armstöden placeras på ömse sidor om toalettstolen med överkant 80 centimeter från golvet och centrumavståndet 60 centimeter
- vara uppfällbara och av en typ som sakta glider ner
- kunna hanteras med en hand och även om man har dålig gripförmåga
- vara konstruerade och fästa så att de tål stor belastning både uppifrån och i sidled (om personen faller mot armstödet)..