



Datum
2021-06-03

Diarienummer:
2021-000146

Ekerö kommun
Box 205
178 23 Ekerö

Sändlista:

Claes Vikström, fastighetschef Ekerö bostäder
Raymond Paulsson, enhetschef Ekerö kommun
Birgitta Ljungström, verksamhetschef Ekerö kommun
Lena Burman Johansson, socialchef Ekerö kommun
Stefan Persson, säkerhetschef Ekerö kommun

Uppföljning av föreläggande

| | |
|--|--|
| Datum för uppföljning 2021-06-03 | Verksamhetens adress Söderströms Väg 149, 179 61 Ekerö |
| Verksamhetens namn Svalans gruppobstad | Objektsnummer 01K3-006452 |
| Fastighetsbeteckning Stockby 4:146 | |

Bakgrund

Södertörns brandförsvärsförbund genomförde tillsyn 2021-02-10 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor med krav att följande åtgärder skulle vara genomförda 2021-05-30.

1. Installera nödbelysning i samtliga utrymningsvägar och på fasad i anslutning till utrymningsvägar.
2. Installera godkända alternativa utrymningsvägar på bottenvåning och våning 1.

Uppföljning

Sedan föreläggandet utfärdades har de boende flyttat ut och verksamheten i byggnaden har upphört. Detta bekräftas per telefon med Raymond Paulsson och i tjänsteskrivelse från Ekerö kommun. Enligt tjänsteskrivelsen avser dock Ekerö kommun att återuppta verksamheten i liknande form efter ombyggnation.

Eftersom den verksamhet som bedrevs vid tidpunkten för tillsynen har upphört finns det ingen möjlighet för Södertörns brandförsvärsförbund att driva ärendet vidare trots att åtgärderna inte är vidtagna.

Observera dock att åtgärderna i föreläggandet måste vidtas om verksamhet av samma typ som tidigare ska inrymmas i byggnaden. Sbff avser då att genomföra ny tillsyn i byggnaden. De åtgärder som presenteras i det brandtekniska utlåtandet upprättat av Brandkonsulten AB bedöms uppfylla kraven som ställdes i föreläggandet.

Ärendet avslutas.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse upprättad av Birgitta Ljungström Ekerö kommun, daterad 2021-05-26
- Brandtekniskt utlåtande, Brandkonsulten AB, daterad 2021-05-21
- Telefonsamtal. Raymond Paulsson, Ekerö kommun och Per Tillander, Sbff. 2021-05-26

Handläggare

Mathias Wikland

Brandingenjör

0708-545 866

mathias.wikland@sbff.se

Hur ett beslut överklagas

Föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor kan överklagas inom tre veckor från det att klaganden fått ta del av beslutet.

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Överklagan ska vara skriftlig och ska ställas till Länsstyrelsen i Stockholms län men det ska skickas till:

Södertörns brandförsvarsförbund
Mogårdsvägen 2
143 43 Vårby.

Om verksamheten byter ägare eller nyttjanderättshavare ska detta meddelas till Södertörns brandförsvarsförbund.