



Socialnämnden

Ove Wallin (C)
Socialnämndens ordförande
ove.wallin@politik.ekero.se

Motionssvar - Våra sköraste äldre har rätt till bra inomhusklimat

Dnr SN24/42

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad.

Politikens motivering

Utifrån vad förvaltningen anför nedan kring de åtgärder som redan vidtagits i frågan föreslår Mittenstyret att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag

Motionssvar – Våra sköraste äldre har rätt till bra inomhusklimat, 2024-06-03

Motion – Våra sköraste äldre har rätt till bra inomhusklimat, 2024-02-08

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Ove Wallin (C)
Socialnämndens ordförande

Socialnämnden

Förvaltningens motionssvarsunderlag

Johan Elfver (M) och Helena Butén (M) har inkommit med en motion om inomhusklimat på kommunens vård- och omsorgsboenden. Motionärerna hänvisar till de senaste årens klimatförändringar och den högre sommartemperatur som följt av dessa och föreslår att moderna klimatanläggningar installeras på kommunens vård- och omsorgsboenden. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Att fatta ett principbeslut att alla former av senior- och äldreboenden som byggs eller genomgår mer omfattande renoveringar ska inkludera en ändamålsenlig och modern klimatanläggning som kommer alla boende tillgodo.
- Att ställa krav på och installera moderna och effektiva klimatanläggningar i de två äldreboenden som inom kort kommer att byggas i kommunen.

Socialnämnden har fastställt ett ramprogram för vård- och omsorgsboende (senaste revidering 2021-10-27) som ska följas vid byggnation av nya boenden. I ramprogrammet krävs att ventilationssystemet ska klara höga utomhustemperaturer (+35-40gr) under en längre tid och likaså att Folkhälsomyndighetens allmänna råd 2024:17 om temperatur inomhus ska följas. Enligt dessa ska inomhustemperaturen inte överstiga 24 grader långvarigt och inte överstiga 26 grader kortvarigt.

Vidare krävs i ramprogrammet att inomhustemperaturen ska kunna regleras individuellt för varje utrymme och att reservkraft ska finnas för att säkerställa ett gott inomhusklimat under kort- eller långvarigt strömbortfall.

Vad gäller de två vård- och omsorgsboenden i kommunen som nyligen har projekterats för nybyggnation har inga avsteg gjorts från ovan redogjorda kravställning, som i sin tur bedöms vara tillräcklig för att uppnå ett bra inomhusklimat för de boende även vid höga temperaturer.

Även vid större renoveringar av befintliga boenden i kommunen ska ramprogrammets krav följas, bl a vad gäller inomhusklimat.

Förvaltningens bedömning är att tillräckliga krav har ställts i de pågående byggnationsprojekten för vård- och omsorgsboende för att normkraven för inomhustemperatur ska kunna uppfyllas.

Lena Burman Johansson
Förvaltningschef

Hien Duong
Verksamhetschef äldreomsorg

Mathias Elmersjö
Utvecklingsledare